PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SZCZECINIE
ul. Wincentego Pola 6 , 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

HK.9020.6.14.2024 Szczecin, dnia 06.03.2024 r.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2023 ROK

Na podstawie:
-art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
-§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

oraz po przeanalizowaniu:
-parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią,
-zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
-wyników badań wody wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie stwierdza, że woda na Pływalni Aquatica przy ul. Bronowickiej 25D w Szczecinie jest przydatna do kąpieli.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez Pływalnię Aquatica przy ul. Bronowickiej 25D w Szczecinie sprawozdania z badania próbek wody wykonanych zgodnie z zatwierdzonym na 2023 rok harmonogramem oraz wyniki badań wody wykonane w ramach kontroli urzędowej. Pływalnia posiada 1 nieckę basenową.
Parametry jakości wody oceniano na podstawie wymagań określonych w § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Ich analiza wykazała prawidłowe przeprowadzanie bieżących obserwacji zawierających udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności, w tym działania naprawcze.
Zakres i częstotliwość wykonanych badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz stosowane metodyki referencyjne analiz są zgodne z załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
Analizy próbek wody pobranych na Pływalni Aquatica przy ul. Bronowickiej 25D w Szczecinie w roku 2023 realizowało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Zakres przeprowadzanych badań na pływalni obejmował: mętność, stężenie jonów wodoru, azotany, indeks nadmanganianowy (utlenialność), ΣTHM, chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę bakterii *Legionella sp.* w 100 ml wody.

Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie wyniki badań wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie stwierdzono, że podejmowane przez zarządzającego działania były odpowiednie - celem utrzymywania wartości badanych parametrów na wymaganym poziomie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po przeprowadzeniu analizy wyników badań wody stwierdza, że spełnia ona wymagania określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.*

Zgodnie z §7 cyt. rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
mgr inż. Karina Tatarata

Otrzymują:

1. Canvia Solution Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 17B, 71-252 Szczecin (adres do korespondencji: Pływalnia Aquatica, ul. Bronowicka 25D, 71-012 Szczecin)
2. Oddział Higieny Komunalnej aa

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: hk.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl